

Предписание № 534 / 1 / 1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение школа № 49

городского округа город Уфа Республики Башкортостан

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)
во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Уфы по пожарному надзору Хабибова Р.Р. № 534 от «19» мая 2016 года, ст. 6
Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. «26» мая 2016 г. и с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. «30» мая 2016 г. проведена внеплановая выездная проверка
государственным инспектором г. Уфы по пожарному надзору капитаном внутренней службы Мамлеевой Региной Миратовной, МБОУ школа № 49 по адресу: г. Уфа, ул. Менделеева, 197/1

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с: директором МБОУ школы № 49 ГО г. Уфа РБ Газизовой С.Х.,
заместителем директора по АХЧ МБОУ школы № 49 ГО г. Уфа РБ Киселевой А.Ф.
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Отсутствуют приспособления для самозакрывания дверей, ведущих в лестничные клетки из поэтажных коридоров.	СНиП 21-01-97* п.6.18*	15.05.2017	
2.	Допущено размещение детей младших возрастов (классы) выше второго этажа.	п.2.1.6 ППБ 101-89	15.05.2017	
3.	Двери помещений всех кладовых, не	п. 7.4 СНиП 21-01-97*	15.05.2017	

	выполнены с нормируемым пределом огнестойкости.			
4.	В здании отсутствует аварийное освещение (освещение безопасности, эвакуационное освещение).	ч. 1 ст. 151 ФЗ 123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.6.22 СНИП 21-01-97*; п. 7.61 СНИП 23-05-95.	15.05.2017	
5.	На дверях лестничных клеток стекла не армированные.	п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Правительством Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390).	15.05.2017	
		3 этаж		
6.	Кабинет музыки оборудован в световом кармане	п.2.1.21 ППБ 101-89	15.05.2017	
		2 этаж		
7.	Коридор длиной более 60 м. не отделен противопожарной перегородкой.	п. 6.26* СНИП 21-01-97*.	15.05.2017	
		Подвал		
8.	Высота в свету двери при спуске в подвал менее 1,9м	п.6.16 СНИП 21-01-97*	15.05.2017	
9.	Двери кладовых в подвале не противопожарные, не сертифицированные	п. 7.4 СНИП 21-01-97*	15.05.2017	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.


При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции. Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г.Уфы
по пожарному надзору Мамлеева Р.М.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

“ 30 ” мая 20 16 г.



Предписание для исполнения получил:

✓ (подпись)
“ 30 ” мая 20 16 г.

Директор МБОУ школа № 49
ГО г. Уфа РБ Газизова С.Х.
(должность, фамилия, инициалы)

* Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.